



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро "Маяк" (ФГУП "ОКБ "Маяк").

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц , зарегистрировано от 26.04.2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Перми. ОГРН: 1025900757233.

Место нахождения и фактический адрес: улица Даншина дом 19, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614068. Телефон: 342/ 237-17-70, 237-17-87. Факс: 342/ 237-17-49. Адрес электронной почты: officemayak@mail.ru.

в лице исполняющего обязанности директора-главного конструктора Ощепкова Александра Юрьевича
заявляет, что

Теплосчетчик типа ИМ2300Т различных модификаций

изготовитель Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро "Маяк" (ФГУП "ОКБ "Маяк").

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц , зарегистрировано от 26.04.2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Перми

Место нахождения и фактический адрес: улица Даншина дом 19, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614068

продукция изготовлена в соответствии с

ИМ23.00.00.002ТУ "Теплосчетчик ИМ2300Т. Технические условия"

код ТН ВЭД ТС 9032

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 314/8-4 от 02.02.2016 г. ИЦ ОАО "Морион", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.22МО88 до 12.09.2016;

Акт результатов анализа процедур производственного контроля по производству и выпуску продукции организации от 03.02.2016 ФГУП "ОКБ "Маяк";

Сертификат соответствия СМК рег.№ РОСС RU.ИС94.К00293 от 16.06.2015 сроком до 16.06.2018 требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, выдан ОС СМК "СОЮЗСЕРТ";

Паспорт продукции ИМ23.00.00.002ПС; Руководство по эксплуатации ИМ23.00.00.002РЭ.

Дополнительная информация

Транспортирование теплосчетчиков должно осуществляться в транспортной таре в крытых транспортных средствах любого вида транспорта (воздушным - при условии размещения в герметизированном отсеке) при температуре от минус 50°С до плюс 50 °С.

Условия хранения теплосчетчиков в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий «Л» ГОСТ 15150.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с даты продажи.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.02.2021 включительно.



И.о.директора-главного конструктора
А.Ю.Ощепков

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЯ41.В.02071

Дата регистрации декларации о соответствии 05.02.2016